Občina Kamnik
ŽUPAN

Glavni trg 24
1241 Kamnik
T 01 831 81 00
DŠ SI28232801
obcina@kamnik.si
www.kamnik.si

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

Številka: 354-0011/2026
Datum: 2. 11. 2026

ZADEVA: **SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA S STANJEM PITNE VODE IN IZVEDENIH TER NAČRTOVANIH UKREPIH**

PREDLAGATELJ: Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI: Timotej Štritof, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Andrej Obronek, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Klara Kopše Zorko, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Manca Cvirn, Komunalno podjetje Kamnik
Bogdan Pogačar, Komunalno podjetje Kamnik
Mojca Rotar Križnik, Komunalno podjetje Kamnik
Andrej Hercog, Vodar d. o. o.

PRAVNA OSNOVA: 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19, 92/22 in 34/25)

NAMEN: Seznanitev

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik se seznani s stanjem pitne vode in izvedenih ter načrtovanih ukrepih.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja

Upravljavec javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik, tj. Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je dne 9. 9. 2026, izdalo obvestilo, ki se je nanašalo na uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Kamnik in Komenda), vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica,

Palovče in Velika Lašna, in sicer, da je zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Kranj) potrebno prekuhavanje pitne vode za prehrambne namene, kot so priprava napitkov, umivanje živil, pripravo ledu ter osebno higieno rok. Ukrep je bil preklican 11. 9. 2026.

Skladno z dogovorom na 24. seji kolegija Občinskega sveta Občine Kamnik, 19. 10. 2026, je bila pripravljena predmetna razširitev dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Občine Kamnik, z namenom obravnave navedenega dogodka ter s tem povezanimi aktivnostmi.

2. Cilji in načela predloga seznanitve s Poročilom

V okviru izvajanja notranjega nadzora pitne vode so bili v vzorcih, odvzetih dne 7. 9. 2026 na zajetju Iverje ter na omrežju vodovoda Moste (OŠ, vodomerni jašek), izolirani intestinalni enterokoki v koncentraciji 1 CFU/100 ml.

Skladno z veljavno Uredbi o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) so intestinalni enterokoki uvrščeni v Prilogo I, Del A med osnovne mikrobiološke parametre. Predpisana mejna vrednost znaša 0 CFU/100 ml. Glede na navedeno preizkušeni vzorci pitne vode niso bili skladni z zakonsko določenimi normativi, ugotovljeno stanje pa je zahtevalo takojšnjo izvedbo korektivnih ukrepov.
Cilj obravnave je seznanitev s Poročilom o izvedenih ukrepih z dne 9. 9. 2026, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., in seznanitev s stališči Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki izvaja meritve oziroma analize stanja pitne vode. Predstavnik podjetja Vodar d. o. o., bo predstavil načrtovane aktivnosti v zvezi s posodobitvijo zajetja Iverje. Namen seznanitve je nadalje predvsem oziroma tudi pridobitev vseh relevantnih podatkov za pravilno interpretacijo analiz in v zvezi s tem izvedenih aktivnosti.

3. Ocena finančnih in drugih posledic seznanitve s Poročilom

Seznanitev s Poročilom o izvedenih ukrepih z dne 9. 9. 2026 in izvedenih ukrepih nima finančnih in drugih posledic.

Matej Slapar
ŽUPAN
Matej Slapar
Digitally signed by Matej Slapar
Date: 2026.11.02 16:15:40 +01'00'

Priloge:
- Poročilo o izvedenih ukrepih z dne 9. 9. 2026, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., s prilogami
- Podatki AlpVV 2024–2025 in dopis ministrstva s podatki o kakovosti voda
- Izvleček projektne dokumentacije rekonstrukcije zajetja Iverje